



Die Meßleitungen sind ungeschnitten und getrennt nach Strom und Spannung in geschlossenem Kunststoffrohr ASCF - ACF von dem Wandlern zum Zähler zu verlegen. Der Spannungspfad ist von der Vorsicherung abzugreifen und über die Klemmen am Wandler zu führen.

Hinweis: Es ist nicht gestattet, in die der Abrechnung dienenden Meßkreise zusätzliche Instrumente einzubauen.