

Verfügbare Niederspannungswandler5A

Klasse 0,5

Primärstrom	100 A	200 A	250 A	500 A	1000 A	1500 A
Max. Belastung	83 kVA	166 kVA	208 kVA	416 kVA	831 kVA	1247 kVA
Minimale Belastung für richtige Messung	3,46 kVA	9,63 kVA	8,66 kVA	17,32 kVA	34,64 kVA	51,96 kVA

Die Mittelspannungswandler werden nicht von ESWE gestellt

Mittelspannungswandler5A

Primärstrom	20 A	25 A	50 A	100 A	150 A	300 A	800 A	1500 A
Max. Belastung	831 kVA	1039 kVA	2078 kVA	4157 kVA	6235 kVA	12471 kVA	33255 kVA	41569 kVA
Minimale Belastung für richtige Messung	35 kVA	43 kVA	87 kVA	173 kVA	260 kVA	520 kVA	1386 kVA	1732 kVA

20kV Stromwandler

20kV Spannungswandler

Nennspannung	24 kV	Ausführung	1-polig, mit en-Wicklung
sek. Nennstrom	5 A	Nennspannung	24 kV
Klassengenauigkeit	0,2 S	Übersetzung	$20000 \text{ V} / \sqrt{3} : 100 \text{ V} / \sqrt{3}$
Nennleistung	10 VA	Klassengenauigkeit	0,2
Nennüberstromfaktor	FS5	Nennleistung	15 VA (pf1)
therm. Nennkurzzeitstrom	15 kA	sek. Thermischer Grenzstrom	10 A
		En-Wicklung	100 V
		Bedämpfungswiderstand lt. Vorgabe Schaltanlagenhersteller	

Die Querschnitte der Messleitungen sind auszuwählen nach der technischen Richtlinie: "Transformatorstationen am Mittelspannungsnetz"