



SH - Schalter
oder
NH 00

Zählerplatz für Photovoltaikanlagen
Einspeisung in das SW-Netz mit
einem Wechsel- oder Drehstromzähler

Hauptleitungen sind immer in NYM-J bzw. NYY-J auszuführen!